Facteurs de puissance typiques

installations industrielles

Quelques exemples de cosphi trouvés dans les différentes applications que nous avons abordées au fil des ans.

Celle qui figure dans la liste représente une moyenne de ce qui a été récolté et chaque installation, selon les charges et les caractéristiques, peut avoir des valeurs différentes.

Typologie Installation / Charge	Cosphi
Aciéries	0,6 ÷ 0,75
Chanfreineuses	0,5 ÷ 0,65
Usines à papier	0,65 ÷ 0,75
Cimenteries	0,7 ÷ 0,8
Centres commerciaux	0,8
Centres de direction	0,8
Centres de données (CED)	0,75 ÷ 0,85
Extrudeuses	0,65 ÷ 0,75
Fours à induction	0,80 ÷ 0,85
Groupes frigos	0,75 ÷ 0,85
Hôtel	0,8 ÷ 0,85
Installations avec systèmes de cogénér	0,3 ÷ 0,9
Industrie mécanique	0,65 ÷ 0,75
Industrie alimentaire	0,75 ÷ 0,85
Industrie automobile	0,65 ÷ 0,75
Industrie céramique	0,5 ÷ 0,65
Industrie du bois	0,65 ÷ 0,75
Industrie de l'emballage	0,65 ÷ 0,75
Industrie pharmaceutique	0,75 ÷ 0,85
Industrie des matières plastiques	0,5 ÷ 0,65
DEL non déphasées	0,35 ÷ 0,6
Oil & Gas	0,65 ÷ 0,75
Hôpitaux	0,75 ÷ 0,85
Presses hydrauliques	0,65 ÷ 0,75
Bobineuses	0,5 ÷ 0,65
Machines à souder	0,5 ÷ 0,65
Verreries	0,65 ÷ 0,75